

新旧对照表

現 行	
(特殊建築物等の定期報告)	
第 7 条 法第12条第 1 項の規定により知事が指定する建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる規模等のいずれかに該当するもの（以下この項及び次条第 1 項第 2 号において「対象建築物」という。）のうち政令第16条第 1 項の建築物以外のものとし、省令第 5 条第 1 項の規定により知事が定める対象建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 (略)	

改 正 案				
(特殊建築物等の定期報告)				
第 7 条 法第12条第 1 項の規定により知事が指定する建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる規模等のいずれかに該当するもの（以下「対象建築物」という。）のうち政令第16条第 1 項の建築物以外のものとし、省令第 5 条第 1 項の規定により知事が定める対象建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 (略)				
2 <u>建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件（平成20年国土交通省告示第282号。以下「定期調査告示」という。）第 2 の規定により知事が付加する定期調査等（法第12条第 1 項に規定する調査（対象建築物（事務所その他これに類する用途に供する建築物にあつては、階数が 5 以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。）に係る調査に限る。）及び法第12条第 2 項に規定する点検（政令第14条の 2 第 2 号に掲げる建築物にあつては、階数が 5 以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。）をいう。）の項目（法第12条第 2 項に規定する点検にあつては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。）</u> 、方法及び結果の判定基準は、次の表のとおりとする。				
		調査項目	調査方法	判定基準
建築物 の内部	防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下この表において同じ。）又は戸（政令第112条第19項第 2 号に掲げる戸に限る。以下同じ。）	常時閉鎖した状態にある防火扉（以下「常閉防火扉」という。）の取付けの状況	目視又はこれに類する方法（以下この表及び次項の表において「目視等」という。）又は触診により確認する。ただし、3 年以内に実施した法第12条第 3 項の規定に基づく検査又は同条第 4 項の規定に基づく点検（以下この表及び次項の表において「定期検査等」という。）の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。	取付けが堅固でないこと。
		人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況	扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。	防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件（昭和48年建設省告示第2563号）第 1 第 1 号の規定に適合しないこと。
		常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸（以下この表において「常閉防火設備等」という。）の本体、枠及び金物の劣化並びに損傷の状況	目視等により確認する。ただし、常閉防火扉については、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。	常閉防火設備等の劣化、変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。
		各階の主要な常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況	各階の主要な常閉防火設備等の閉鎖又は作動を確認する。	各階の主要な常閉防火設備等が閉鎖又は作動をしないこと。
		常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状	目視等により確認する。ただし、常閉防火扉については、3 年以内に実施した定期検査等の記録がある場	物品が放置されていること等により常閉防火設備等の閉鎖又は作動に支

現 行	

改 正 案					
		況		合にあっては、当該記録により確認することである。	障があること。
		常閉防火扉又は常時閉鎖した状態にある戸の固定の状況		目視等により確認する。ただし、常閉防火扉については、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。	常閉防火扉又は常時閉鎖した状態にある戸が開放状態に固定されていること。
		居室の採光及び換気	換気設備の作動の状況	各階の主要な換気設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。	換気設備が作動しないこと。
	各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況		目視等により確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。	換気の妨げとなる物品が放置されていること。	
避難施設等	階段	特別避難階段	階段室又は付室の排煙設備の作動の状況	各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。	排煙設備が作動しないこと。
	排煙設備等	防煙壁	可動式防煙壁の作動の状況	各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。	可動式防煙壁が作動しないこと。
		排煙設備	排煙設備の作動の状況	各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。	排煙設備が作動しないこと。
	その他の設備等	非常用エレベーター	昇降路又は政令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーの排煙設備の作動の状況	各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。	排煙設備が作動しないこと。
		非常用の照明装置	非常用の照明装置の作動の状況	各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。	非常用の照明装置が作動しないこと。
				照明の妨げとなる物品の放置の状況	目視等により確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することである。

現 行	

改正案

				場合にあっては、当該記録により確認することです足りる。	
3 定期調査告示第2の規定により知事が付加する定期調査等（法第12条第1項に規定する調査（対象建築物のうち事務所その他これに類する用途に供する建築物（階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものを除く。）に係る調査に限る。）及び法第12条第2項に規定する点検（政令第14条の2第2号に掲げる建築物（階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものを除く。）に係る点検に限る。）をいう。）の項目（法第12条第2項に規定する点検にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。）、方法及び結果の判定基準は、次の表のとおりとする。					
建築物の内部	防火設備（ ^{たて} 堅穴区画を構成する防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下この表において同じ。）	調査項目	調査方法		判定基準
		常閉防火扉の取付けの状況	目視等又は触診により確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することです足りる。		取付けが堅固でないこと。
		人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況	扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することをもって足りる		防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件（昭和48年建設省告示第2563号）第1第1号の規定に適合しないこと。
		常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備（以下この表において「常閉防火設備」という。）の本体、枠及び金物の劣化並びに損傷の状況	目視等により確認する。ただし、常閉防火扉については、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することです足りる。		常閉防火設備の劣化、変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。
		各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況	各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。		各階の主要な常閉防火設備が閉鎖又は作動をしないこと。
		常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況	目視等により確認する。ただし、常閉防火扉については、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することです足りる。		物品が放置されていること等により常閉防火設備の閉鎖又は作動に支障があること。
		常閉防火扉の固定の状況	目視等により確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査等の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することです足りる。		常閉防火扉が開放状態に固定されていること。
4 前2項に規定する定期調査等の対象とする常閉防火扉は、各階の主要なものに限るものとする。					
5 省令第5条第3項ただし書の規定により定める調査結果表の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。					
(1) 法第12条第1項の規定による調査のうち、項目、方法及び結果の判定基準について第2項及					

現 行	
2 省令第5条第4項の規定により知事が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 (1) 付近見取図 (2) 配置図 (3) 各階平面図 (建築設備等の定期報告) 第8条 法第12条第3項の規定により知事が指定する建築設備等は、次に掲げるものとする。 (1) (略) (2) 対象建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできる防火設備（防火ダンパー及び政令第16条第3項第2号に掲げるものを除く。 2 (略) 様式第7号及び様式第8号 削除	

改正案

び定期調査告示第1第1項第1号に規定するもの様式第7号

(2) 法第12条第1項の規定による調査のうち、項目、方法及び結果の判定基準について第3項及び定期調査告示第1第1項第2号に規定するもの様式第8号

6 省令第5条第4項の規定により知事が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(建築設備等の定期報告)

第8条 法第12条第3項の規定により知事が指定する建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) (略)

(2) 対象建築物に設ける常閉防火扉（各階の主要なものに限る。）及び随時閉鎖又は作動をできる防火設備（防火ダンパー及び政令第16条第3項第2号に掲げるものを除く。）

2 (略)

様式第7号（第7条関係）

調査結果表						
当該調査に 関与した調 査者		氏 名	調査者番号			
	代表となる調 査者					
	その他の調査 者					
番号	調 査 項 目	調査結果			担当 調査者 番号	
		指 摘 な し	要是正			
			既 存 不適格			
1 敷地及び地盤						
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の 状況				
(2)	敷地	敷地内の排水の状況				
(3)	政令第128条に規定 する通路（以下「敷地 内の通路」という。）	敷地内の通路の確保の状況				
(4)		有効幅員の確保の状況				
(5)		敷地内の通路の支障物の状況				
(6)	塀	組積造の塀又は補強コンクリ ートブロック造の塀等の耐震対策 の状況				
(7)		組積造の塀又は補強コンクリ ートブロック造の塀等の劣化及び 損傷の状況				
(8)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況				
(9)		擁壁の水抜きパイプの維持保全 の状況				
2 建築物の外部						
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況				

現 行	

改 正 案							
(2)			基礎の劣化及び損傷の状況				
(3)	土台（木造に限る。）		土台の沈下等の状況				
(4)			土台の劣化及び損傷の状況				
(5)	外 壁	躯体等	外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況				
(6)			木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(7)			組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(8)			補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(9)			鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(10)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(11)		外装仕上げ材等	タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況				
(12)			乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況				
(13)			金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況				
(14)			コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況				
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況					
(16)		はめ殺し窓のガラスの固定の状況					
(17)	外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況					
(18)		支持部分等の劣化及び損傷の状況					
3 屋上及び屋根							
(1)	屋上面		屋上面の劣化及び損傷の状況				
(2)	屋上周り（屋上面を除く。）		パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況				
(3)			笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況				
(4)			金属笠木の劣化及び損傷の状況				
(5)			排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況				
(6)	屋根		屋根の防火対策の状況				
(7)			屋根の劣化及び損傷の状況				
(8)	機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等）		機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況				
(9)			支持部分等の劣化及び損傷の状況				
4 建築物の内部							
(1)	防 火	政令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況					

現 行	

改 正 案									
	(2)	区 画	政令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況						
	(3)		政令第112条第18項に規定する区画の状況						
	(4)		防火区画の外 周部	政令第112条第16項に規定する外 壁等及び同条第17項に規定する 防火設備の処置の状況					
	(5)			政令第112条第16項に規定する外 壁等及び同条第17項に規定する 防火設備の劣化及び損傷の状況					
	(6)	壁 の 室 内 に 面 す る 部 分	躯体等	木造の壁の室内に面する部分の 躯体の劣化及び損傷の状況					
	(7)			組積造の壁の室内に面する部分 の躯体の劣化及び損傷の状況					
	(8)			補強コンクリートブロック造の 壁の室内に面する部分の躯体の 劣化及び損傷の状況					
	(9)			鉄骨造の壁の室内に面する部分 の躯体の劣化及び損傷の状況					
	(10)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄 筋コンクリート造の壁の室内に 面する部分の躯体の劣化及び損 傷の状況					
	(11)		耐火構造の壁 又は準耐火構 造の壁（防火 区画を構成す る壁に限る。）	準耐火性能等の確保の状況					
	(12)			部材の劣化及び損傷の状況					
	(13)			鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷 の状況					
	(14)			給水管、配電管その他の管又は風 道の区画貫通部の充填等の処理 の状況					
	(15)		政令第114条 各項に規定す る界壁、間仕 切壁及び隔壁	政令第114条に規定する界壁、間 仕切壁及び隔壁の状況					
	(16)		政令第128条 の5各項に規 定する建築物 の壁の室内に 面する部分	室内に面する部分の仕上げの維 持保全の状況					
	(17)	床	躯体等	木造の床躯体の劣化及び損傷の 状況					
	(18)			鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷 の状況					
	(19)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄 筋コンクリート造の床躯体の劣 化及び損傷の状況					
	(20)		耐火構造の床 又は準耐火構 造の床（防火 区画を構成す る床に限る。）	準耐火性能等の確保の状況					
	(21)			部材の劣化及び損傷の状況					
	(22)			給水管、配電管その他の管又は風 道の区画貫通部の充填等の処理 の状況					
	(23)	天 井	政令第128条 の5各項に規 定する建築物 の天井の室内	室内に面する部分の仕上げの維 持保全の状況					
	(24)			室内に面する部分の仕上げの劣 化及び損傷の状況					

現 行	

改 正 案									
		に面する部分							
(25)		特定天井	特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況						
(26)	防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸		区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況						
(27)			居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況						
(28)			防火扉又は戸の開放方向						
(29)			常閉防火扉の取付けの状況						
(30)			人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況						
(31)			常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸（以下「常閉防火設備等」という。）の本体、枠及び金物の劣化及び損傷の状況						
(32)			各階の主要な常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況						
(33)			常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況						
(34)			常閉防火扉又は常時閉鎖した状態にある戸の固定の状況						
(35)		照明器具、懸垂物等	照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況						
(36)	警報設備		警報設備の設置の状況						
(37)			警報設備の劣化及び損傷の状況						
(38)	令和6年国土交通省告示第284号第1第1号又は第2号ニに規定するスプリンクラー設備		スプリンクラー設備の設置の状況						
(39)			スプリンクラー設備の劣化及び損傷の状況						
(40)	居室の採光及び換気		採光のための開口部の面積の確保の状況						
(41)			採光の妨げとなる物品の放置の状況						
(42)			換気のための開口部の面積の確保の状況						
(43)			換気設備の設置の状況						
(44)			換気設備の作動の状況						
(45)			各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況						
(46)	石綿等を添加した建築材料		吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況						
(47)			吹付け石綿等の劣化の状況						
(48)			除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況						

現 行	

改 正 案									
(49)			囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況						
5 避難施設等									
(1)	政令第120条第2項に規定する通路		政令第120条第2項に規定する通路の確保の状況						
(2)	廊下		幅の確保の状況						
(3)			物品の放置の状況						
(4)	出入口		出入口の確保の状況						
(5)			物品の放置の状況						
(6)	屋上広場		屋上広場の確保の状況						
(7)	避難上有効なバルコニー		避難上有効なバルコニーの確保の状況						
(8)			手すり等の劣化及び損傷の状況						
(9)			物品の放置の状況						
(10)			避難器具の操作性の確保の状況						
(11)	階段	階段	直通階段の設置の状況						
(12)			幅の確保の状況						
(13)			手すりの設置の状況						
(14)			物品の放置の状況						
(15)			階段各部の劣化及び損傷の状況						
(16)		屋内に設けられた避難階段	階段室の構造の状況						
(17)		屋外に設けられた避難階段	屋内と階段との間の防火区画の確保の状況						
(18)			開放性の確保の状況						
(19)		特別避難階段	政令第123条第3項第1号に規定するバルコニー又は付室（以下単に「付室」という。）の構造及び面積の確保の状況						
(20)			階段室又は付室（以下「付室等」という。）の排煙設備の設置の状況						
(21)			付室等の排煙設備の作動の状況						
(22)			付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況						
(23)			物品の放置の状況						
(24)	排煙設備等	防煙壁	防煙区画の設置の状況						
(25)			防煙壁の劣化及び損傷の状況						
(26)			可動式防煙壁の作動の状況						
(27)		排煙設備	排煙設備の設置の状況						
(28)			排煙設備の作動の状況						
(29)			排煙口の維持保全の状況						
(30)	その他	非常用の進入口等	非常用の進入口等の設置の状況						
(31)			非常用の進入口等の維持保全の状況						

現	行
---	---

改 正 案

(32)	の 設 備 等	非常用エレベーター	政令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー（以下「乗降ロビー」という。）の構造及び面積の確保の状況				
(33)			昇降路又は乗降ロビー（以下「乗降ロビー等」という。）の排煙設備の設置の状況				
(34)			乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況				
(35)			乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況				
(36)			物品の放置の状況				
(37)		非常用の照明装置	非常用の照明装置の設置の状況				
(38)			非常用の照明装置の作動の状況				
(39)			照明の妨げとなる物品の放置の状況				
6 その他							
(1)	特殊な構造	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況				
(2)			膜張力及びケーブル張力の状況				
(3)		免震構造建築物の免震層及び免震装置	免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）				
(4)			上部構造の可動の状況				
(5)	避雷設備		避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況				
(6)	煙突	建築物に設ける煙突	煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況				
(7)			付帯金物の劣化及び損傷の状況				
(8)		政令第138条第1項第1号に掲げる煙突	煙突本体の劣化及び損傷の状況				
(9)			付帯金物の劣化及び損傷の状況				
7 上記以外の調査項目							
その他確認事項							
法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無							
☐ 有(階) ☐ 無							
特記事項							
番号	調査項目		指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等		改善(予定)年月	

現 行	

改 正 案					
(注意)					
①	この書類は、建築物ごとに作成してください。				
②	記入欄が不足する場合は、別紙に必要な事項を記入して添えてください。				
③	「当該調査に関与した調査者」欄は、省令別記第36号の2様式第一面3欄に記入した調査者を記入し、「調査者番号」欄には、調査者を特定できる等の番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、「その他の調査者」欄は記入しないでください。				
④	該当しない調査項目がある場合は、その「調査結果」欄及び「担当調査者番号」欄に「－」を記入してください。				
⑤	「調査結果」欄は、定期調査告示別表第1（い）欄に掲げる各調査項目及び建築確認の 手続、建築基準の特例等を定める規則（以下「規則」という。）第7条第2項の表の調査項目の欄に掲げる調査項目ごとに記入してください。				
⑥	「要是正」欄は、定期調査告示別表第1（い）欄に掲げる調査項目については（は）欄 に掲げる判定基準に、規則第7条第2項の表の調査項目の欄に掲げる調査項目については 判定基準の欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。				
⑦	「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。				
⑧	「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、法第3条第2項の規定の適用 を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。				
⑨	「担当調査者番号」欄は、「当該調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入 してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入不要です。				
⑩	「4 建築物の内部」欄の番号(29)から(34)までの調査項目において、常閉防火扉にあ っては、各階の主要なものを調査対象としてください。				
⑪	「その他確認事項」欄は、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動 をできる防火設備（防火ダンパーを除く。）の設置の有無を確認し、□については、該当す るものに「レ」を記入してください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を 記入してください。				
⑫	「特記事項」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合に限らず、特記すべき事項 があるときに、該当する調査項目の番号及び調査項目を記入するとともに、「指摘の具体的 内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入してください。改善済みの場合 又は改善策が明らかになっている場合は、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入す るとともに、改善済みの場合は「改善（予定）年月」欄に年月を記入し、改善策が明らか になっている場合は「改善（予定）年月」欄に改善予定年月を括弧書きで記入してくださ い。				
⑬	配置図及び各階平面図を添付し、防火区画、指摘(特記すべき事項を含む) のあった箇所 及び撮影した写真の位置等を明記してください。				
⑭	要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分 を撮影した写真を定期調査告示別添2の様式に従い添付してください。				

様式第8号（第7条関係）

調査結果表				
当該調査 に関与し た調査者		氏 名	調査者番号	
	代表となる調 査者			
	その他の調査 者			
番	調 査 項 目		調査結果	担当

現行

改 正 案						
号			指摘 なし	要是正		調査者 番号
				既 存	不適格	
1 建築物の内部						
(1)	堅 ^{たて} 穴 ^{たて} 区 ^{たて} 画	堅 ^{たて} 穴 ^{たて} 区 ^{たて} 画の状況				
(2)		堅 ^{たて} 穴 ^{たて} 区 ^{たて} 画の外周部	政令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況			
(3)			政令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況			
(4)	準耐火構造の壁（堅 ^{たて} 穴 ^{たて} 区 ^{たて} 画を構成する壁に限る。）	準耐火性能の確保の状況				
(5)		部材の劣化及び損傷の状況				
(6)		鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況				
(7)		給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況				
(8)	準耐火構造の床（堅 ^{たて} 穴 ^{たて} 区 ^{たて} 画を構成する床に限る。）	準耐火性能の確保の状況				
(9)		部材の劣化及び損傷の状況				
(10)		給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況				
(11)	防火設備（堅 ^{たて} 穴 ^{たて} 区 ^{たて} 画を構成する防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）	区画に対応した防火設備の設置の状況				
(12)		居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況				
(13)		常閉防火扉の取付けの状況				
(14)		人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況				
(15)		常閉閉鎖又は作動した状態にある防火設備（以下「常閉防火設備」という。）の本体、枠及び金物の劣化及び損傷の状況				
(16)		各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況				
(17)		常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況				
(18)		常閉防火扉の固定の状況				
2 避難施設						
(1)	政令第120条第2項に規定する通路		政令第120条第2項に規定する通路の確保の状況			
(2)	避難上有効なバルコニー		避難上有効なバルコニーの確保の状況			

現	行
---	---

改 正 案					
(3)		手すり等の劣化及び損傷の状況			
(4)		物品の放置の状況			
(5)		避難器具の操作性の確保の状況			
(6)	直通階段	直通階段の設置の状況			
(7)		幅の確保の状況			
(8)		手すりの設置の状況			
(9)		物品の放置の状況			
(10)		階段各部の劣化及び損傷の状況			
3 上記以外の調査項目					
その他確認事項					
法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無					
☐ 有(階) ☐ 無					
特記事項					
番号	調査項目	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善 (予定) 年月	
(注意)					
①	この書類は、建築物ごとに作成してください。				
②	記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。				
③	「当該調査に関与した調査者」欄には、省令別記第36号の2様式第1面3欄に記入した調査者を記入し、「調査者番号」欄には、調査者を特定できる等の番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、「その他の調査者」欄は記入しないでください。				
④	該当しない調査項目がある場合は、その「調査結果」欄及び「担当調査者番号」欄に「－」を記入してください。				
⑤	「調査結果」欄は、定期調査告示別表第2(イ)欄に掲げる各調査項目及び建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則（以下「規則」という。）第7条第3項の表の調査項目の欄ごとに記入してください。				
⑥	「要是正」欄は、定期調査告示別表第2(イ)欄に掲げる調査項目については（ハ）欄に掲げる判定基準に、規則第7条第3項の表の調査項目の欄に掲げる調査項目については判定基準の欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。				
⑦	「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。				
⑧	「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。				
⑨	「担当調査者番号」欄は、「当該調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入不要です。				
⑩	「1 建築物の内部」欄の番号(13)から(18)までの調査項目において、常閉防火扉にあ				

現行

改 正 案		
		っては、各階の主要なものを調査対象としてください。
⑪		「その他確認事項」欄は、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動をできる防火設備（防火ダンパーを除く。）の設置の有無を確認し、□については、該当するものに「レ」を記入してください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑫		「特記事項」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合に限らず、特記すべき事項があるときに、該当する調査項目の番号及び調査項目を記入するとともに、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入してください。改善済みの場合又は改善策が明らかになっている場合は、「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入するとともに、改善済みの場合は「改善（予定）年月」欄に年月を記入し、改善策が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に改善予定年月を括弧書きで記入してください。
⑬		配置図及び各階平面図を添付し、防火区画、指摘(特記すべき事項を含む。)のあった箇所及び撮影した写真の位置等を明記してください。
⑭		要是正とされた調査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を定期調査告示別添2の様式に従い添付してください。